

چک لیست واحد آهنگری

ردیف	عناوین	بلی	خیر	توضیحات
1	آیا درب تابلوی برق سالم و دارای قفل می باشد ؟			
2	آیا کابلهای برق ورودی و خروجی از تابلو برق دارای حفاظ مناسب بوده و بصورت اصولی مهار شده اند ؟			
3	آیا فیوزهای برق سالمند و شکستگی ندارند؟			
4	آیا سیم کشی موقت یا آویزان در کارگاه وجود ندارد ؟			
5	آیا کابلهای برق موجود در کارگاه دارای حفاظ مناسب بوده و بصورت اصولی مهار شده اند ؟			
6	آیا کلید ، پریز و سوکتهای برق سالم و به دیوار فیکس (ثابت) شده اند؟			
7	آیا کلیه جعبه تقسیم های برق در پوش مناسب دارند ؟			
8	آیا روشنائی عمومی کارگاه سالم و دارای حفاظ مناسب می باشد ؟			
9	آیا کف کارگاه سالم و بدون چاله می باشد ؟			
10	آیا دیوارها و سقف کارگاه شکستگی ، ترک ، ریختگی ، نشستی و .... ندارد			
11	آیا مواد زائد و آغشته روغن در ظروف مناسب جمع آوری می شوند ؟			
12	آیا کف کارگاه تمیز و خشک و بدون لغزندگی می باشد؟			
13	آیا علائم ایمنی و هشدار دهنده نصب شده در واحد سالم می باشند ؟			
14	آیا کارکنان هنگام کار از وسایل حفاظتی ( کفش ایمنی ، لباس کار ، عینک ایمنی و.....) استفاده می کنند ؟			
15	آیا وسایل و ابزار کار تمیز و مرتب در محل مربوطه قرار دارند ؟			
16	آیا کلیه راه آنها باز و بدون گرفتگی می باشد ؟			
17	آیا در و پنجره ها سالم و به راحتی باز و بسته می شوند؟			
18	آیا شیشه پنجره ها سالم می باشد؟			
19	آیا کابلهای برق دستگاههای جوشکاری سالم و یکپارچه می باشد؟			
20	آیا عایق انبر دستگاههای جوشکاری سالم می باشد؟			
21	آیا بدنه ، شیشه و دستگیره ماسکهای جوشکاری سالمند؟			
22	آیا سوکت برق دستگاههای جوش سالمند؟			
23	آیا فن های تهویه کارگاه سالم است ؟			
24	با توجه به فصل سال آیا سیستم های گرمایشی ، سرمایشی سالم است ؟			
25	آیا چراغهای سیار موجود در قسمت حفاظ دارند ؟			
26	آیا کابل برق چراغهای سیار سالم و یکپارچه هستند ؟			
27	آیا دو شاخه برق چراغهای سیار سالم هستند ؟			
28	آیا کپسول (سیلندر های) دستگاههای برشکاری بصورت قائم مهار شده اند؟			
29	آیا سیلندر های (کپسولهای) هوا و گاز دارای ولو (شیر) مناسب می باشند؟			
30	آیا شیلنگهای گاز و هوا دستگاههای برشکاری سالم هستند؟			
31	آیا شیلنگهای گاز و هوای دستگاههای برشکاری با بست مناسب به تجهیزات متصل می باشند؟			
32	آیا کپسولها (سیلندر های) یدکی گاز و هوا دارای درپوش حفاظتی بوده و بصورت قائم و اصولی در محل مناسبی نگهداری می شوند ؟			
33	آیا مانومتر فشار شکن دستگاههای برشکاری سالم می باشد؟			
34	آیا سیلندر های گاز و هوا از منابع حرارتی (بخاری ، اجاق ، آفتاب و ..) دور نگهداشته شده اند؟			
35	آیا سیلندر های پر و خالی جدا از یکدیگر نگهداری می شوند؟			
36	آیا شیلنگهای هادی گاز و هوا ، فشار سنج ها و شیر آلات دستگاههای برشکاری تمیز و			
37	آیا شیلنگهای گاز و هوای دستگاه استیلن سالم و یکپارچه و دو سر آن دارای بست			
38	آیا مانومترهای دستگاه استیلن سالمند ؟			
39	آیا کابلهای برق دستگاههای اره آتشی ، نقطه جوش ، گیوتین و دستگاه نورد سالم و			

			40	آیا سوکت برق دستگاه گیوتین سالم است؟
			41	آیا کلید پدالی دستگاه گیوتین سالم است؟
			42	آیا تابلوی برق دستگاه گیوتین درب دارد؟
			43	آیا جعبه فیوز دستگاه اره آتشی درب دارد؟
			44	آیا چرخ تسمه و تیغه اره آتشی حفاظ دارند؟
			45	آیا سوکت برق دستگاه نورد سالم است؟
			46	آیا کلید برق دستگاه نورد سالم است؟
			47	آیا چرخ دنده و چرخ تسمه دستگاه نورد دارای حفاظ مناسب می باشد؟
			48	آیا سوکت برق دستگاه جوش نقطه ای سالم است؟
			49	آیا آب سرد کن سیستم ارت دارد؟
			50	آیا کابل برق آبسرد کن سالم و یکپارچه می باشد؟
			51	آیا دوشاخه برق آبسرد کن سالم است؟
			52	آیا کلیه ابزار و وسایل برقی با دو شاخه به پریز نصب می باشد؟
			53	آیا قلاب جرثقیلهای دستی دارای اهرم حفاظتی مناسب می باشند؟
			54	آیا قلابها و زنجیرهای جرثقیل های دستی سالم می باشند
			55	آیا قفل زنجیر جرثقیل ها سالم می باشند؟
			56	آیا کابل های سیار برق سالم و یکپارچه می باشند؟
			57	آیا دوشاخه یا سوکت برق کابلهای سیار سالم می باشد؟
			58	آیا دستگاههای سنگ فیبری (فرز) دارای حفاظ مناسب می باشند؟
			59	آیا دستگیره دستگاه های سنگ فیبری (فرز) سالم می باشند؟
			60	آیا کابل برق دستگاههای سنگ فیبری سالم و یکپارچه می باشد؟
			61	آیا دو شاخه برق دستگاههای سنگ فیبری (فرز) سالم می باشد؟
			62	آیا کابل برق دستگاههای دریل دستی سالم و یکپارچه می باشند؟
			63	آیا دو شاخه برق دستگاههای دریل دستی سالم می باشد؟
			62	آیا پوسته ( بدنه ) دستگاههای دریل ، سنگ فرز ، اره دستی و .... سالمند و شکستگی و
			64	آیا دو شاخه برق دستگاههای دریل دستی سالم می باشد؟
			65	آیا کابل برق دستگاه اره دستی سالم و یکپارچه می باشد؟
			66	آیا دو شاخه برق دستگاه اره دستی سالم می باشد؟
			67	آیا دستگاه سنگ سمباده دارای حفاظ مناسب می باشد؟
			68	آیا صفحه سنگ سمباده سالم و فاقد ترک و یا شکستگی می باشد؟
			69	آیا کابل برق و دوشاخه دستگاه سنگ سمباده سالم می باشد؟
			70	آیا دستگاههای تهویه سیار حفاظ مناسب دارند؟
			71	آیا کابل برق دستگاههای تهویه سیار سالم و یکپارچه می باشد؟
			72	آیا دوشاخه (سوکت ) برق دستگاههای تهویه سیار سالم است؟
			73	آیا کلید خاموش / روشن دستگاههای تهویه سیار سالم و مناسب است؟
			74	آیا لوله های آب ، بخار ، هوا و ... موجود در کارگاه سالمند و نشستی ندارند؟
			75	آیا شیلنگ اجاق گاز سالم و دو سر آن بست مناسب دارد؟
			76	آیا شیرهای گاز دارای دستگیره می باشند؟